



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 24.10.2023 от 56-00-07/КНД-2679-2023

Мною, Ковлиевой Гульнар Витальевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», по адресу: 460023, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Химическая, д.15

Фактический адрес: 460023, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Химическая, д.15
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На территории хозяйственной зоны не установлены контейнеры для сбора отходов, что является нарушением требований п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «...На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками...»
2. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося в классах 1а,1б,1в,2а,2б, 2в,2г,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в,4г (варьирует от 1,7 до 2,3 м²), что не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: – не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; – не менее 3,5 м² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.»
3. Покрытия столов и стульев имеют дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям санитарных правил п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «...Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств....»
4. В кабинете «ОБЖ» имеются дефекты отделки пола в виде потертостей линолеума, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4. 3648-20 согласно которому – «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»;

5. В санитарном узле 1 этажа отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4. 3648-20 согласно которому – «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наполняемость вновь набираемых классов в соответствии с санитарными требованиями к площади помещения на 1 обучающегося по адресу: 460023, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Химическая, д.15
Срок исполнения: 15.08.2024
2. Обеспечить внутреннюю отделку стен, полов, потолка помещений МОАУ «СОШ №4» без дефектов и повреждений, выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию по адресу: 460023, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Химическая, д.15
Срок исполнения: 15.08.2024
3. Обеспечить наличие контейнеров для сбора отходов.
Срок исполнения: 24.11.2023
4. Обеспечить покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений.
Срок исполнения: 24.11.2023
5. Обеспечить горячее водоснабжение в санитарном узле.
Срок исполнения: 24.11.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», по адресу: 460023, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Химическая, д.15

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области по адресу: 60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021 тел./факс (3532) 44-23-60; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п. 1, 2 в срок до «15» августа 2024 г., п. 2, 4,5 до «24» ноября 2023 г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков

(должность лица, составившего
предписание)



Ковлиева Г.В.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 »



О.Г. Кошуров

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

